



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0189.2026**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury i kształtki z PP-R typ 3 systemu SYSTEM POL: rury jednorodne, rury wielowarstwowe STABI AI, rury wielowarstwowe STABI GLASS, kształtki z wtopkami mosiężnymi z gwintem zewnętrznym GZ i gwintem wewnętrznym GW**

Zawierający / containing: polipropylen, mosiądz, folię aluminiową, włókno szklane

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Prace montażowe rur z warstwą włókna szklanego należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przeniknięcie włókien szklanych do wody i powietrza.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

DETAL-MET Sp. z o.o.
87-880 Brześć Kujawski
Pikutkowo 43A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DETAL-MET Sp. z o.o.
87-880 Brześć Kujawski
Pikutkowo 43A




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.06.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.06.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 12th June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Małgorzata Szczotko